

Adviezenlijst

Vergadering Erfgoedcommissie Grote commissie 7 oktober 2021

Locatie : Jeroenzaal Noordwijk
Datum : 7 oktober 2021
Tijd : 09:30 uur
Zaaknummer : 169972

1. Langevelderweg 27F Pesthuis Noordwijkerhout

De voorgelegde aanvraag betreft de restauratie van het pand en een herbestemming, waardoor verschillende interne en externe wijzigingen aan het pand nodig zijn. De aanvraag is op 9 september 2021 reeds besproken in de vergadering van de Grote Commissie. Hierin was de commissie positief over het restauratieplan, maar werd er geoordeeld dat er nog enkele onduidelijkheden in het plan zitten. Dit diende verhelderd te worden alvorens er akkoord kan worden gegeven. Naar aanleiding van het advies zijn gewijzigde tekeningen ingediend.

Overweging/beraad

De commissie is positief over de aanpassingen aan het plan. Het formaat en de plaatsing van de dakramen zijn akkoord. Ook zijn ze op de juiste manier met de roede in het raam ontworpen. De commissie is tevens te spreken over het erkende monumentale vacuümglas waarvoor is gekozen in het hernieuwde ontwerp. Het is echter nog niet duidelijk hoe de detaillering van de aansluiting van de voorzetwand ter plaatse van de ramen en deuren eruit ziet. Het isolatiewerk staat nu in open verbinding met de ruimte.

Conclusie

De commissie is nog niet akkoord met het voorstel en ontvangt graag een voorstel waarin de aansluiting van de voorzetwand goed gedetailleerd is in de negen ter plaatse van de ramen en deuren.

2. Lindenhofstraat 6 Noordwijk

De aanvraag betreft een legaliseringsverzoek voor het plaatsen van een hekwerk voor een dakterras op de eerste verdieping van de Lindenhofstraat 6, in het beschermde dorpsgezicht van Noordwijk.

Overweging/beraad

De commissie is van oordeel dat het dakterras dat doorloopt tot het einde van de verdieping een te grote aantasting van het beschermd dorpsgezicht is. Daarnaast is het hekwerk nu houtkleurig, wat niet past binnen de welstandsnota. In de welstandsnota is aangegeven (pagina 42) dat voor hekwerken gebruik moet worden gemaakt van traditionele kleuren (donkergroen of gebroken wit). Tot slot zou vanwege de veiligheid een hekwerk rondom het gehele dakterras wenselijk zijn.

De ingreep betreffende de deur is akkoord.

Conclusie

De erfgoedcommissie gaat akkoord met de ingreep van de deur. De beslissing over het hekwerk wordt aangehouden tot de bespreking in de kleine commissie. Er moet nog overeenstemming worden bereikt over de volgende voorwaarden:

- Het hekwerk dient donkergroen of gebroken wit te worden geschilderd;
- Het hekwerk dient rondom het gehele dakterras te worden aangebracht;
- Het hekwerk dient een maximaal aantal meter vanuit de achtergevel te worden geplaatst.

Namens de Erfgoedcommissie,

Auke van Reeuwijk
Voorzitter

Ruben Daniels
Secretaris