

Adviezenlijst

Erfgoedcommissie Noordwijk

Locatie : Raadzaal Noordwijkerhout

Datum : 16 juni 2022

Tijd : 09:30 uur

Zaaknummer : 253545

	Tijdvak	Zaaknummer	Vergunning of Vooroverleg	Adres	Omschrijving plan	Past het plan in het bestemmingsplan?	Erfgoed	Advies nodig van	Voorgaand advies?	Advies
1	09:30	241929	Vergunning	Boerhaaveweg 11	<p>Het initiatief betreft een asbestsanering van het betreffende monument, dat een luchtverwarmingssysteem heeft waarin het asbest zich bevindt.</p> <p>Er wordt nu eerst asbest gesaneerd met voorsortering. In een tweede fase worden overige werkzaamheden aangevraagd.</p>	Ja	Ja	Architectuur-/bouwhistorie	Nee	<p><u>Conclusie</u> Niet akkoord, Er is nog onvoldoende informatie om een advies te kunnen geven.</p> <p><u>Motivering</u> Het asbest van het luchtsysteem dateert zeer waarschijnlijk van de bouw uit 1917. Dat dit om gezondheidstechnische redenen weg moet is een gegeven. Er moet blijkbaar veel betimmering worden verwijderd. In alle kozijnen, bevindt zich in het kit asbest. Het vervangen van deze kozijnen wordt in beginsel niet negatief beoordeeld. Dit biedt de kans om de kozijnen opnieuw te detailleren en hierbij rekening te houden met het oorspronkelijke ontwerp dat zich beter voegt naar het gebouw. In 1976 zijn de kozijnen vervangen en deze wijziging is van lage waarde voor het pand. Er wordt geadviseerd goed naar de oorspronkelijke bouwtekeningen te kijken. De erfgoedcommissie ziet graag tekeningen tegemoet.</p> <p><u>De commissie ontvangt graag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Een fotoverslag van de huidige toestand. • Detailleringstekeningen van de nieuwe kozijnen, waarbij rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke toestand.

Namens de Erfgoedcommissie,

ir. L. Vis

Voorzitter